



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEIOP - Departamento de Gestão das Informações Operacionais

Data: 12/12/2022 16:43

Ocorrências de Rede Programadas

Regional	Unidade de Saneamento	Início da Interrupção		Término do Concerto / Retorno da Energia		Normalização do Abastecimento		Ordem Serviço	Local da Ocorrência (Logradouro - Instalação)	Causa da Interrupção	Economias Atingidas (Aprox.)	Indisponibilidade Local	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora						

SURCEN	DONA FRANCISCA	14/12/22	09:00	14/12/22	15:00	14/12/22	16:00		BORGES DE MEDEIROS - ETA	Limpeza do Decantador	730	80.75 %	CENTRO,LINHA GRANDE,NEREU CASSOL (INTERIOR)
SURCEN	DONA FRANCISCA	15/12/22	09:00	15/12/22	15:00	15/12/22	16:00		BORGES DE MEDEIROS - ETA	Limpeza do Decantador	730	80.75 %	CENTRO,LINHA GRANDE,NEREU CASSOL (INTERIOR)
SURCEN	ITAARA	20/12/22	11:58	20/12/22	12:15	20/12/22	23:00		ESTRADA SILAS PAULER - R. DO CANTO - Booster	Falta de Energia Elétrica	250	9 %	VILA ETELVINA
SURCEN	SANTA CRUZ DO SUL	14/12/22	09:00	14/12/22	12:00	14/12/22	14:00		GONCALVES LEDO - EBA (Estação de Bombeamento de Água)	Manutenção Corretiva	1500	2.56 %	SANTO INACIO
SURCEN	SANTA MARIA	14/12/22	09:00	14/12/22	17:00	14/12/22	19:00		BR-392 (ATE FIM DO PERIMETRO URBANO) - Rede de Água	Interligação de Rede	1276	1.05 %	MINUANO,PASSO DAS TROPAS,SITIO DOS PAINES,VILA ABRANTE,VILA IPIRANGA,VILA MARQUES,VILA SEVERO,VILA TAVARES
SURCEN	VENANCIO AIRES	15/12/22	05:00	15/12/22	08:00	15/12/22	14:00		ANTONIO CARLOS - EBA (Estação de Bombeamento de Água)	Interligação de Rede	8000	35.63 %	BELA VISTA,BRANDS,CAMPO DA AVIAÇÃO,CENTRO,CIDADE VERDE,CORONEL BRITO,CRUZEIRO,LINHA PONTE QUEIMADA,LOTEAMENTO ARTUS,MACEDO,MORSCH,P ARQUE DO CHIMARRÃO,SANTA TECLA

SURLIT	CIDREIRA	13/12/22	08:00	13/12/22	17:00	13/12/22	18:00		- Adutora de Água Bruta	Manutenção Corretiva	20903	100 %	TODA A LOCALIDADE
SURLIT	TRAMANDAI	13/12/22	09:00	13/12/22	17:00	13/12/22	18:00		MANOEL FERNANDES BASTOS RS 30 - ETA	Interligação de Reservatório	45950	100 %	TODA A LOCALIDADE
SURLIT	TRAMANDAI	14/12/22	07:00	14/12/22	12:00	14/12/22	13:00		MANOEL FERNANDES BASTOS RS 30 - ETA	Manutenção Corretiva	45950	100 %	TODA A LOCALIDADE

SURMET	ESTEIO	14/12/22	07:00	14/12/22	11:00	14/12/22	12:30		CARMEM MIRANDA - Adutora de Água Bruta	Manutenção Corretiva	37299	100 %	TODA A LOCALIDADE
--------	--------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	--	--	----------------------	-------	-------	-------------------



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEIOP - Departamento de Gestão das Informações Operacionais

Data: 12/12/2022 16:43

Ocorrências de Rede Programadas

Regional	Unidade de Saneamento	Início da Interrupção		Término do Concerto / Retorno da Energia		Normalização do Abastecimento		Ordem Serviço	Local da Ocorrência (Logradouro - Instalação)	Causa da Interrupção	Economias Atingidas (Aprox.)	Indisponibilidade Local	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora						
SURMIS	PANAMBI	27/12/22	21:00	27/12/22	23:00	28/12/22	03:00		CRISTOVAO COLOMBO - ETA	Limpeza do Decantador	4000	23.75 %	ALTO PARAISO,ALVIS KLÄSNER I,ALVIS KLÄSNER II,ARCO-ÍRIS,ARMINDO JOÃO STAHLHÖFER,ERICA,JARDIM PARAGUAI,LOT. COLINA DO BOSQUE,PAVAO,PIRATINI,SERRANA,SÃO JORGE
SURMIS	PANAMBI	10/01/23	21:00	10/01/23	23:00	11/01/23	03:00		CRISTOVAO COLOMBO - ETA	Limpeza do Decantador	4000	23.75 %	ALTO PARAISO,ALVIS KLÄSNER I,ALVIS KLÄSNER II,ARCO-ÍRIS,ARMINDO JOÃO STAHLHÖFER,ERICA,JARDIM PARAGUAI,LOT. COLINA DO BOSQUE,PAVAO,PIRATINI,SERRANA,SÃO JORGE
SURMIS	TRES PASSOS	15/12/22	07:30	15/12/22	15:00	15/12/22	18:00		GASPAR SILVEIRA MARTINS - Rede de Água	Interligação de Rede	4350	43.54 %	ERICO VERISSIMO,FEIJÃO MIÚDO,ILDO MENEGHETI,PADRE GONZALES,PROMORAR,SANTAINES,STUDER
SURNE	FARROUPILHA	13/12/22	06:00	13/12/22	07:00	13/12/22	14:00		- Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	10000	35.21 %	ALVORADA,BELAVISTA,BELVEDERE,IMIGRANTE,INDUSTRIAL,IPANEMA,MONTE PASQUAL,NOVA SARDENHA,SANTACATARINA,SÃO JOSÉ,SÃO LUIZ
SURNE	NOVA PRATA	13/12/22	07:00	13/12/22	11:00	13/12/22	18:00		REINALDO SOSTISO - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	350	3.13 %	SAGRADA FAMILIA
SURNE	NOVA PRATA	13/12/22	07:00	13/12/22	11:00	13/12/22	18:00		RUBENS A LONGHI - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	1300	11.62 %	CENTRO,INDUSTRIAL I,SÃO CRISTOVÃO



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEIOP - Departamento de Gestão das Informações Operacionais

Data: 12/12/2022 16:43

Ocorrências de Rede Programadas

Regional	Unidade de Saneamento	Início da Interrupção		Término do Concerto / Retorno da Energia		Normalização do Abastecimento		Ordem Serviço	Local da Ocorrência (Logradouro - Instalação)	Causa da Interrupção	Economias Atingidas (Aprox.)	Indisponibilidade Local	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora						
SURPA	DOM PEDRITO	13/12/22	08:00	13/12/22	10:30	13/12/22	12:00		SERAFIM DOS ANJOS FREIRE - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	2000	13.49 %	BR 293,COTRIJUI,SERAFIM DOS ANJOS,VILA HIPICA
SURPA	DOM PEDRITO	13/12/22	13:00	13/12/22	16:30	13/12/22	18:00		OSVALDO ARANHA - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	4500	30.34 %	CENTRO
SURPA	DOM PEDRITO	14/12/22	08:00	14/12/22	10:45	14/12/22	12:00		ANDRADE NEVES - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	6500	43.83 %	BARRANCO,COHAB,GETÚLIO VARGAS,PASSO DO BATISTA,ZONA NORTE
SURPA	DOM PEDRITO	14/12/22	14:00	14/12/22	18:00	14/12/22	21:00		- Booster	Falta de Energia Elétrica	4500	30.34 %	BR 293,COTRIJUI,JOSÉ TUDE DE GODOY,PROMORAR,SANTA TEREZINHA,SERAFIM DOS ANJOS,VILA ARRUE,VILA HIPICA,VILA MACEDO
SURPA	DOM PEDRITO	14/12/22	23:55	15/12/22	04:00	15/12/22	06:00		TORQUATO SEVERO - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	6500	43.83 %	CENTRO,COHAB,GETÚLIO VARGAS
SURPA	ENCRUZILHADA DO SUL	14/12/22	21:00	15/12/22	01:00	15/12/22	05:00		RAMIRO BARCELOS - Sistema de Abastecimento	Substituição de Registro	4500	53.03 %	CENTRO
SURPA	ENCRUZILHADA DO SUL	15/12/22	21:00	16/12/22	02:00	16/12/22	05:00		FELIPE NORONHA - Registro de Rede	Substituição de Registro	8962	100 %	TODA A LOCALIDADE
SURPA	LAVRAS DO SUL	13/12/22	14:00	13/12/22	22:00	13/12/22	23:00		ADILIO CONTI - Captação de Água	Manutenção Preventiva	3182	100 %	TODA A LOCALIDADE
SURPA	LAVRAS DO SUL	14/12/22	14:00	14/12/22	22:00	14/12/22	23:00		ADILIO CONTI - Captação de Água	Manutenção Preventiva	3182	100 %	TODA A LOCALIDADE
SURPA	NOVA ESPERANCA DO SUL	13/12/22	09:00	13/12/22	11:00	13/12/22	12:00		LUIZ VITORIO TUZI - N. ESPE. DO SUL - Rede de Água	Interligação de Rede	90	5.05 %	CENTENÁRIO
SURPLA	CAMPINAS DO SUL	14/12/22	09:00	14/12/22	17:00	14/12/22	19:00		CRISTOVAO COLOMBO - ETA	Parada Programada da ETA	900	41.8 %	CENTRO,MORADA DA COLINA,POR DO SOL,SÃO FRANCISCO,SÃO VICENTE DE PAULO
SURPLA	CAMPINAS DO SUL	15/12/22	09:00	15/12/22	17:00	15/12/22	19:00		CRISTOVAO COLOMBO - ETA	Parada Programada da ETA	900	41.8 %	CENTRO,MORADA DA COLINA,POR DO SOL,SÃO FRANCISCO,SÃO VICENTE DE PAULO



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEIOP - Departamento de Gestão das Informações Operacionais

Data: 12/12/2022 16:43

Ocorrências de Rede Programadas

Regional	Unidade de Saneamento	Início da Interrupção		Término do Concerto / Retorno da Energia		Normalização do Abastecimento		Ordem Serviço	Local da Ocorrência (Logradouro - Instalação)	Causa da Interrupção	Economias Atingidas (Aprox.)	Indisponibilidade Local	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora						
SURPLA	CONSTANTINA	18/12/22	09:00	18/12/22	19:30	18/12/22	20:30		ALBERTO PASQUALINI - Reservatório de Água	Baixa Reservação	3621	100 %	TODA A LOCALIDADE
SURPLA	ITATIBA DO SUL	15/12/22	12:00	15/12/22	17:00	15/12/22	19:00		PEDRO A. DETONI - ETA	Parada Programada da ETA	700	60.29 %	CENTRO
SURPLA	ITATIBA DO SUL	16/12/22	12:00	16/12/22	17:00	16/12/22	19:00		PEDRO A. DETONI - ETA	Parada Programada da ETA	700	60.29 %	CENTRO